

- Tankcontrole – dichtheidsproeven
- Neutralisatie van tanks
- Plaatsen van nieuwe tanks
- Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

- Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
- Neutralisation de citernes
- Nouvelles citernes
- Prévention & techniques environnement et sécurité

**REGIONALE KANTOREN**

Aalst – Geel – Hasselt – Kuurne - Leuven  
[www.allintankservice.be](http://www.allintankservice.be)



## ENKELWANDIGE CILINDRISCHE POLYESTER TANK ONDERGRONDS GEBRUIK

**1. Omschrijving.**

Een MIP tank heeft een stevige wand, de liner van de tank biedt een hoge chemische weerstand tegen de inwerking van het op te slagen produkt. De buitenkant (structuurlaag) beschermt de tank tegen de inwerking van agressieve elementen van buitenaf. Op de overgangen van cilinder en bodem en aan het mangat wordt de tank extra verstevigd. MIP tanks zijn vervaardigd uit polyester en aantasting door corrosie (roest) is dus gewoonweg uitgesloten. Door de dichte structuur van het tankoppervlak is wortel-ingroei uitgesloten. **30 jaar garantie op het polyester tanklichaam.**

inhoud	lengte	diameter	kg	prijs excl. BTW
2.900 l	2.850 mm	1.200 mm	210	Op aanvraag
3.900 l	3.750 mm	1.200 mm	250	Op aanvraag
4.900 l	4.700 mm	1.200 mm	290	Op aanvraag
6.000 l	2.560 mm	1.900 mm	480	Op aanvraag
7.000 l	2.950 mm	1.900 mm	520	Op aanvraag
8.000 l	3.320 mm	1.900 mm	555	Op aanvraag
9.000 l	3.680 mm	1.900 mm	620	Op aanvraag
9.995 l	4.050 mm	1.900 mm	660	Op aanvraag

Deze tank voldoet aan de Vlare II-milieuwetgeving. Attest prototypekeuring wordt meegeleverd.

**2. Toebehoren.**

- Mangat met diameter 500 mm met 5 aansluitingen van 2".
- Opzetschacht in polyester (reeds gemonteerd) + metalen deksel (voetgangers deksel) (incl.)
- Is ook dubbelwandig verkrijgbaar.

**3. Bijkomende uitrusting afhankelijk van de situatie. (Prijzen op aanvraag)**

- Wettelijke toebehoren: Vulmond, ontluftung, elektronische overvulbeveiliging, aanzuigset.
- Pneumatische peilmeter.
- Verkeersdragend deksel 'Hermelock' 70 x 70 (voor in oprit).

**4. Voorwaarden.**

- Geleverd op werf (naast de vrachtwagen), niet geplaatst. **Gratis levering** bij plaatsen en aansluiten.
- Leveringstermijn: overeen te komen.

Na de plaatsing kunnen wij instaan voor het afleveren van het conformiteitattest waaruit blijkt dat de plaatsing volgens de geldende Vlare II-wetgeving gebeurde.